

Общество с ограниченной ответственностью «Санэк»  
(ООО «Санэк»)

410031, Россия, обл. Саратовская, г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, зд. 59, стр. 1, офис 201, ком. 402,402А,405,409

Испытательная лаборатория  
Отдел физических факторов

410031, Россия, Саратовская обл., г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, зд. 59, стр. 1, офис 201, ком. 402,402А,405,409;  
Тел. (факс) 8(8452) 47-39-22; saratov\_sanek@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Национальной системы аккредитации	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц	Срок действия аккредитации
RA.RU.21ГА65	16.06.2017	Бессрочно

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИЛ ООО «Санэк»

\_\_\_\_. \_\_\_\_ . 2025

МП

## Протокол измерения микроклимата №022-МХ.П.1-02-2025 от 13.02.2025

**Наименование заказчика:** ООО \*\*\*\*\*  
**Адрес заказчика**  
**Юридический:** г. Саратов, ул. Иванова, д. 54  
**Фактический:** г. Саратов, ул. Иванова, д. 54  
**Адрес места проведения измерений:** г. Саратов, ул. Иванова, д. 54  
**Дата проведения измерений:** 06.02.2025  
**Лист регистрации измерений и расчетов №:** 060225022-1ФФ  
**Дата проведения обработки измерений:** 13.02.2025

### Сведения о применяемых средствах измерения:

Наименование средства измерений, тип	Заводской номер	Поверен до:
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»		
Рулетка измерительная металлическая 2 класса, Р5У2Д		

**План проведения измерений:** Заявка № 3-022.П.1 от 03.02.2025

### Документы, устанавливающие правила и методы измерений:

МИ М.08-2021 Микроклимат. Метод измерений показателей микроклимата. Методика измерений показателей микроклимата на рабочих местах в помещениях (сооружениях, кабинах), в помещениях жилых зданий (в том числе зданиях общежитий), помещениях общественных, административных и бытовых зданий (сооружений), помещениях специального подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, в системах вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий (сооружений), на открытом воздухе (ФР.1.32.2021.40272)

### Документы, устанавливающие нормативы:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

**Приложение к протоколу:** нет

Количество листов 2	Лист 1 протокола №022-МХ.П.1-02-2025 от 13.02.2025
---------------------	--

### Результаты измерений и нормативы:

№ п/п	Место проведения измерений (рабочее место, помещение, точка измерений на схеме)	Категория работ по уровню энергоотра	Высота над уровнем пола, м	Измеренные показатели								Нормативы			
				Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с		ТНС-индекс, °С		Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с, не более	ТНС-индекс, °С
				Результат измерений	Неопределенность измерений (при P=0,95)	Результат измерений	Неопределенность измерений (при P=0,95)	Результат измерений	Неопределенность измерений (при P=0,95)	Результат измерений	Неопределенность измерений (при P=0,95)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Р.м №1 Зубной техник Зуботехническая лаборатория	Іб	0,1 1,5	22,42 22,42	± 0,23 ± 0,23	- 41,5	- ± 3,5	менее 0,10 менее 0,10	- -	- -	- -	19,0-24,0	15-75	0,2	-
2.	Р.м. №2 Зубной техник Зуботехническая лаборатория	Іб	0,1 1,5	22,41 22,41	± 0,23 ± 0,23	- 41,2	- ± 3,5	менее 0,10 менее 0,10	- -	- -	- -	19,0-24,0	15-75	0,2	-
3.	Р.м. №3 Медсестра ЦСО	Іб	0,1 1,5	22,43 22,43	± 0,23 ± 0,23	- 41,5	- ± 3,5	менее 0,10 менее 0,10	- -	- -	- -	19,0-24,0	15-75	0,2	-
4.	Р.м. №4 Стоматолог – терапевт Кабинет терапии	Іб	0,1 1,5	22,48 22,48	± 0,23 ± 0,23	- 41,4	- ± 3,5	менее 0,10 менее 0,10	- -	- -	- -	19,0-24,0	15-75	0,2	-
5.	Р.м. №5 Стоматолог – терапевт Кабинет терапии	Іб	0,1 1,5	22,45 22,45	± 0,23 ± 0,23	- 41,5	- ± 3,5	менее 0,10 менее 0,10	- -	- -	- -	19,0-24,0	15-75	0,2	-

Сотрудник, проводивший измерения и оформление протокола:

*Инженер-физик ИЛ*

должность

ФИО

(подпись)

Ответственный за проверку протокола:

*Ведущий инженер-физик ИЛ*

должность

ФИО

(подпись)

МП

Результаты относятся только к объектам прошедшим измерения. Частичное воспроизведение настоящего протокола без письменного разрешения Начальника ИЛ запрещено

Протокол закончен